

令和2年6月23日

雲 仙 市

担当課	健康福祉部福祉課
担当者	参事補 永田信也
電 話	0957-36-2500
F A X	0957-36-8900

「雲仙市小浜老人福祉センター」におけるレジオネラ属菌の検出について（報告）

標記の施設において、下記のとおりレジオネラ属菌が検出されました。今回のレジオネラ属菌の検出に伴い、浴室の利用を中止しています。取り急ぎ、報告します。

記

施設の指定管理者 雲仙市社会福祉協議会
雲仙市千々石町戊 762 番地 電話 0957-37-2855

経 過

6月12日（金） 年に1回行う自主検査において「小浜老人福祉センター」の浴槽水を採水。「公益社団法人長崎県食品衛生協会 食品環境検査センター」に検査依頼。

6月22日（月） 同センターから検査報告書が指定管理者へ送付。
レジオネラ属菌の検出が判明。
・小浜老人福祉センター 浴槽（女子浴室） 10CFU/100ml
（基準値：10CFU/100ml 未満）

同 日 指定管理者から上記の報告を受けた。
健康福祉部長、福祉課長、総務高齢班担当が指定管理者と状況確認を行い、県南保健所と対応協議を行った。
協議の結果、浴槽の清掃・消毒等を徹底的に行い、基準値を下回る再検査結果が出るまでの間、浴室の利用を中止とする。
6月12日から22日までの延べ利用者は 256人、感染の報告はない。