

国見町		水質基準	高下水系	高下水系	高下水系	高下水系	高下水系	高下水系	高下水系	高下水系	高下水系	高下水系	高下水系	高下水系
			国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所	国見総合支所
No	検査項目	採水日	令和5年4月18日	令和5年5月16日	令和5年6月13日	令和5年7月11日	令和5年8月16日	令和5年9月12日	令和5年10月10日	令和5年11月14日	令和5年12月12日	令和6年1月16日	令和6年2月13日	令和6年3月12日
		気 温	19.0	24.0	25.0	29.0	29.0	31.0	23.0	9.0	17.0	10.0	13.0	14.0
		水 温	20.0	21.5	23.0	26.0	30.0	26.0	25.0	14.0	17.0	13.0	16.0	15.0
		残留塩素	0.20	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下	*	2.1	*	*	2.1	*	*	2.0	*	*	2.1	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/1以下	*	0.06未満	*	*	0.1	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/1以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/1以下	4.5	4.6	4.6	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン- 4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/1以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.5	7.7	7.7	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

国見町		水質基準	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系	山ノ上水系
			国見体育館	国見体育館	国見体育館	国見体育館	国見体育館	国見体育館	国見体育館	国見体育館	国見体育館	国見体育館	国見体育館	国見体育館
No	検査項目	採水日	令和5年4月18日	令和5年5月16日	令和5年6月13日	令和5年7月11日	令和5年8月16日	令和5年9月12日	令和5年10月10日	令和5年11月14日	令和5年12月12日	令和6年1月16日	令和6年2月13日	令和6年3月12日
		気 温	22.0	22.0	25.0	29.0	29.0	27.0	23.0	13.0	16.0	9.0	12.0	12.0
		水 温	17.0	21.1	25.0	28.0	33.0	27.0	21.0	12.0	14.0	11.0	15.0	15.0
		残留塩素	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	6.7	*	*	6.5	*	*	6.6	*	*	6.7	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.06	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.9	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	8.9	9.3	8.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン- 4a(2H)-オール(別名ジェオズミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]-ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

国見町		水質基準	片田水系	片田水系	片田水系	片田水系	片田水系	片田水系	片田水系	片田水系	片田水系	片田水系	片田水系	片田水系
			国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園	国見総合運動公園
No	検査項目	採水日	令和5年4月18日	令和5年5月16日	令和5年6月13日	令和5年7月11日	令和5年8月16日	令和5年9月12日	令和5年10月10日	令和5年11月14日	令和5年12月12日	令和6年1月16日	令和6年2月13日	令和6年3月12日
		気 温	20.0	21.0	24.0	29.0	28.0	27.0	24.0	13.0	17.0	8.0	12.0	12.0
		水 温	19.0	18.8	22.0	27.0	29.0	29.0	21.0	14.0	14.0	11.0	13.0	12.0
		残留塩素	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.07	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	4.1	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン- 4a(2H)-オール(別名ジェオズミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]-ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

[illegible]

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

[illegible]