

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

[illegible]

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

愛野町		水質基準	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系
			管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅
No	検査項目	採水日	令和5年4月25日	令和5年5月23日	令和5年6月20日	令和5年7月18日	令和5年8月23日	令和5年9月19日	令和5年10月17日	令和5年11月21日	令和5年12月19日	令和6年1月23日	令和6年2月20日	令和6年3月19日
		気 温	14.0	23.0	27.0	31.0	31.0	27.0	23.0	16.0	6.0	2.0	17.0	12.0
		水 温	20.0	27.0	26.0	26.0	30.0	29.0	23.0	20.0	14.0	14.0	16.0	15.0
		残留塩素	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	7.6	*	*	7.4	*	*	7.6	*	*	7.6	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	12.0	12.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオズミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビンシロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

愛野町		水質基準	原水系	原水系	原水系	原水系	原水系	原水系	原水系	原水系	原水系	原水系	原水系	原水系
			管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅	管末個人宅
No	検査項目	採水日	令和5年4月25日	令和5年5月23日	令和5年6月20日	令和5年7月18日	令和5年8月23日	令和5年9月19日	令和5年10月17日	令和5年11月21日	令和5年12月19日	令和6年1月23日	令和6年2月20日	令和6年3月19日
		気 温	14.0	21.0	27.0	30.0	31.0	26.0	23.0	15.0	6.0	2.0	17.0	12.0
		水 温	19.0	24.0	24.0	26.0	27.0	28.0	23.0	18.0	16.0	15.0	16.0	14.0
		残留塩素	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	6.6	*	*	6.6	*	*	6.9	*	*	6.8	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.09	*	*	0.06	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.004	*	*	0.002	*	*	0.003	*	*	0.003	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.012	*	*	0.011	*	*	0.011	*	*	0.008	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	*	0.008	*	*	0.009	*	*	0.008	*	*	0.005	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルチ フタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミ	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビスクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

[illegible]

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

愛野町		水質基準	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系
			桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館
No	検査項目	採水日	令和5年4月25日	令和5年5月23日	令和5年6月20日	令和5年7月18日	令和5年8月23日	令和5年9月19日	令和5年10月17日	令和5年11月21日	令和5年12月19日	令和6年1月23日	令和6年2月20日	令和6年3月19日
		気 温	13.0	22.0	26.0	29.0	30.0	27.0	20.0	16.0	6.0	0.0	17.0	13.0
		水 温	16.0	23.0	23.0	25.0	28.0	27.0	24.0	18.0	16.0	13.0	14.0	14.0
		残留塩素	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	5.6	*	*	7.2	*	*	8.1	*	*	5.0	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブromokkろメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.0	11.0	10.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	14.0	10.0	10.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン- 4a(2H)-オール(別名ジェオズミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

令和5年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

愛野町		水質基準	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系
			愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター
No	検査項目	採水日	令和5年4月25日	令和5年5月23日	令和5年6月20日	令和5年7月18日	令和5年8月23日	令和5年9月19日	令和5年10月17日	令和5年11月21日	令和5年12月19日	令和6年1月23日	令和6年2月20日	令和6年3月19日
		気 温	14.0	22.0	27.0	30.0	31.0	26.0	22.0	16.0	6.0	-1	17.0	12.0
		水 温	19.0	25.0	26.0	26.0	28.0	25.0	23.0	14.0	11.0	12.0	15.0	16.0
		残留塩素	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	4.4	*	*	4.3	*	*	4.5	*	*	4.0	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001	*	*	0.001	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.003	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	5.7	5.6	6.1	5.9	5.7	5.7	6.1	5.8	4.9	5.8	8.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン- 4a(2H)-オール(別名ジェオズミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満