令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

瑞穂町		水質基準	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系	杉峰水系
			すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド	すこやかランド
No	検査項目	採水日	令和6年4月9日	令和6年5月7日	令和6年6月4日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年9月3日	令和6年10月8日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月12日	令和7年3月4日
		気　温	15.0	14.0	21.0	30.0	33.0	34.0	21.0	19.0	16.0	4.0	7.0	16.0
		水　温	18.6	21.0	23.0	27.0	31.0	31.0	28.0	22.0	17.0	12.0	16.0	10.0
		残留塩素	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	2.6	*	*	2.8	*	*	2.8	*	*	2.6	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.07	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	4.9	5.1	5.1	5.3	5.1	5.2	5.1	5.0	4.9	5.1	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

瑞穂町		水質基準	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系	西郷上木場水系
			河内公民館	河内公民館	河内公民館	河内公民館	河内公民館	河内公民館	河内公民館	河内公民館	河内公民館	河内公民館	河内公民館	河内公民館
No	検査項目	採水日	令和6年4月9日	令和6年5月7日	令和6年6月4日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年9月3日	令和6年10月8日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月12日	令和7年3月4日
		気　温	15.0	19.0	21.0	31.0	32.0	28.0	21.0	19.0	16.0	5.0	9.0	15.0
		水　温	17.1	20.0	24.0	26.0	33.0	31.0	27.5	21.0	17.0	18.0	14.0	11.0
		残留塩素	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.07	*	*	0.1	*	*	0.13	*	*	0.06	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.6	0.3	0.2	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

瑞穂町		水質基準	横田水系	横田水系	横田水系	横田水系	横田水系	横田水系	横田水系	横田水系	横田水系	横田水系	横田水系	横田水系
			高田公民館	高田公民館	高田公民館	高田公民館	高田公民館	高田公民館	高田公民館	高田公民館	高田公民館	高田公民館	高田公民館	高田公民館
No	検査項目	採水日	令和6年4月9日	令和6年5月7日	令和6年6月4日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年9月3日	令和6年10月8日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月12日	令和7年3月4日
		気　温	15.0	21.0	22.0	31.0	32.0	34.0	22.0	20.0	15.0	6.0	9.0	15.0
		水　温	19.2	21.0	24.0	28.0	31.0	29.0	26.0	21.0	17.0	13.5	17.0	10.0
		残留塩素	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	2.2	*	*	2.3	*	*	2.2	*	*	2.2	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.26	*	*	0.32	*	*	0.1	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.6	4.7	4.9	5.0	4.9	5.2	5.1	5.2	4.7	4.9	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

瑞穂町		水質基準	西原水系	西原水系	西原水系	西原水系	西原水系	西原水系	西原水系	西原水系	西原水系	西原水系	西原水系	西原水系
			能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター	能力開発センター
No	検査項目	採水日	令和6年4月9日	令和6年5月7日	令和6年6月4日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年9月3日	令和6年10月8日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月12日	令和7年3月4日
		気　温	15.0	20.0	21.0	30.0	32.0	31.0	22.0	19.0	17.0	4.0	9.0	15.0
		水　温	16.4	19.0	22.0	25.0	27.5	27.0	25.0	19.0	18.0	17.5	16.0	12.0
		残留塩素	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.07	*	*	0.1	*	*	0.13	*	*	0.07	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.4	4.5	4.5	4.6	4.4	4.6	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

瑞穂町		水質基準	岡水系	岡水系	岡水系	岡水系	岡水系	岡水系	岡水系	岡水系	岡水系	岡水系	岡水系	岡水系
			岡公民館	岡公民館	岡公民館	岡公民館	岡公民館	岡公民館	岡公民館	岡公民館	岡公民館	岡公民館	岡公民館	岡公民館
No	検査項目	採水日	令和6年4月9日	令和6年5月7日	令和6年6月4日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年9月3日	令和6年10月8日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月12日	令和7年3月4日
		気　温	15.0	21.0	22.0	29.0	33.0	35.0	22.0	20.0	15.0	6.0	9.0	15.0
		水　温	20.6	21.0	23.0	26.0	27.0	30.0	25.0	21.0	16.0	20.0	19.0	13.0
		残留塩素	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.1	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	6.6	3.2	3.3	3.1	3.2	3.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

瑞穂町		水質基準	東原水系	東原水系	東原水系	東原水系	東原水系	東原水系	東原水系	東原水系	東原水系	東原水系	東原水系	東原水系
			春日神社	春日神社	春日神社	春日神社	春日神社	春日神社	春日神社	栗林公民館	春日神社	春日神社	春日神社	春日神社
No	検査項目	採水日	令和6年4月9日	令和6年5月7日	令和6年6月4日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年9月3日	令和6年10月8日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月12日	令和7年3月4日
		気　温	15.0	14.0	20.0	30.0	33.0	34.0	21.0	19.0	15.0	4.0	7.0	15.0
		水　温	18.0	21.0	24.0	27.0	32.5	31.0	26.0	21.0	17.0	13.0	17.0	12.0
		残留塩素	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.07	*	*	0.09	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	3.9	4.2	3.9	3.8	3.8	3.7	4.0	3.9	4.0	3.8	3.9	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

瑞穂町		水質基準	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系	夏峰水系
			夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館	夏峰公民館
No	検査項目	採水日	令和6年4月9日	令和6年5月7日	令和6年6月4日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年9月3日	令和6年10月8日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月12日	令和7年3月4日
		気　温	15.0	21.0	22.0	30.0	33.0	35.0	21.0	22.0	14.0	6.0	9.0	15.0
		水　温	20.2	21.0	22.0	26.0	30.0	30.0	27.0	21.0	16.0	17.0	14.0	9.0
		残留塩素	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	4.6	*	*	4.1	*	*	3.9	*	*	4.2	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.09	*	*	0.13	*	*	0.17	*	*	0.07	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.5	7.7	7.8	7.2	7.5	7.3	7.5	7.1	7.4	6.7	7.4	7.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

瑞穂町		水質基準	大川水系	大川水系	大川水系	大川水系	大川水系	大川水系	大川水系	大川水系	大川水系	大川水系	大川水系	大川水系
			大川公民館	大川公民館	大川公民館	大川公民館	大川公民館	大川公民館	大川公民館	大川公民館	大川公民館	大川公民館	大川公民館	大川公民館
No	検査項目	採水日	令和6年4月9日	令和6年5月7日	令和6年6月4日	令和6年7月9日	令和6年8月6日	令和6年9月3日	令和6年10月8日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月12日	令和7年3月4日
		気　温	15.0	21.0	22.0	30.0	32.0	34.0	21.0	19.0	15.0	5.0	9.0	15.0
		水　温	18.2	21.0	23.0	26.0	30.0	29.0	27.0	21.0	17.0	18.5	18.0	13.0
		残留塩素	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	2.3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.26	*	*	0.31	*	*	0.1	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.6	4.7	4.7	5.1	5.0	5.3	5.1	5.1	4.8	4.9	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満