

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

[illegible]

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

愛野町		水質基準	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系	西頭水系
			愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園	愛野運動公園
No	検査項目	採水日	令和6年4月18日	令和6年5月14日	令和6年6月14日	令和6年7月16日	令和6年8月16日	令和6年9月10日	令和6年10月15日	令和6年11月12日	令和6年12月10日	令和7年1月14日	令和7年2月12日	令和7年3月11日
		気 温	20.0	23.0	26.0	27.2	30.0	28.0	25.0	19.0	9.0	9.0	11.0	12.0
		水 温	29.9	21.0	25.0	26.1	29.0	29.0	31.0	23.0	19.0	12.0	12.0	13.0
		残留塩素	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下	*	7.8	*	*	7.7	*	*	7.6	*	*	8.1	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/1以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/1以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.003	*	*	0.002	*	*	0.002	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/1以下	*	0.001未満	*	*	0.003	*	*	0.002	*	*	0.002	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/1以下	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	12.0	12.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン- 4a(2H)-オール(別名ジェオズミン)	0.00001mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/1以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

[illegible]

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

愛野町		水質基準	東水系	東水系	東水系	東水系	東水系	東水系	東水系	東水系	東水系	東水系	東水系	東水系
			1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所	1分団詰所
No	検査項目	採水日	令和6年4月16日	令和5年5月23日	令和6年6月14日	令和6年7月16日	令和6年8月16日	令和6年9月10日	令和6年10月15日	令和6年11月12日	令和6年12月10日	令和7年1月14日	令和7年2月12日	令和7年3月11日
		気 温	20.0	18.0	26.0	25.9	31.0	28.0	25.0	21.0	9.0	9.0	11.0	12.0
		水 温	30.3	22.0	26.0	26.4	30.0	31.0	31.0	23.3	17.0	11.0	13.0	13.0
		残留塩素	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	1.1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.8	5.9	5.9	6.0	5.9	5.5	5.9	5.9	5.9	6.1	6.1	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン- 4a(2H)-オール(別名ジェオズミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

愛野町		水質基準	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	植松水系	
			桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館	桜山公民館
No	検査項目	採水日	令和6年4月16日	令和6年5月14日	令和6年6月14日	令和6年7月16日	令和6年8月16日	令和6年9月10日	令和6年10月15日	令和6年11月12日	令和6年12月10日	令和7年1月14日	令和7年2月12日	令和7年3月11日
		気 温	20. 0	22. 0	27. 0	26. 1	32. 0	27. 0	27. 0	22. 0	10. 0	9. 0	10. 0	12. 0
		水 温	20. 4	20. 0	23. 0	23. 8	30. 0	27. 0	28. 0	20. 9	17. 4	13. 0	12. 0	14. 0
		残留塩素	0. 20	0. 30	0. 30	0. 30	0. 30	0. 20	0. 30	0. 30	0. 30	0. 30	0. 20	0. 30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/1以下	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下	*	8. 4	*	*	6. 9	*	*	8. 5	*	*	6. 3	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/1以下	*	0. 06未満	*	*	0. 06未満	*	*	0. 06未満	*	*	0. 06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/1以下	*	0. 002未満	*	*	0. 002未満	*	*	0. 002未満	*	*	0. 002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/1以下	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下	*	0. 003未満	*	*	0. 003未満	*	*	0. 003未満	*	*	0. 003未満	*
25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/1以下	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/1以下	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/1以下	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下	*	0. 003未満	*	*	0. 003未満	*	*	0. 003未満	*	*	0. 003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/1以下	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/1以下	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*	*	0. 001未満	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下	*	0. 008未満	*	*	0. 008未満	*	*	0. 008未満	*	*	0. 008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/1以下	14. 0	14. 0	13. 0	11. 0	12. 0	11. 0	12. 0	14. 0	11. 0	12. 0	11. 0	12. 0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン- 4a(2H)-オール(別名ジェオズミン)	0.00001mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/1以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/1以下	0. 2未満	0. 2未満	0. 2未満	0. 2未満	0. 2未満	0. 3	0. 2未満	0. 2未満	0. 4	0. 2未満	0. 2未満	0. 2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7. 5	7. 4	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0. 5未満	0. 5未満	0. 5未満
51	濁度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

令和6年度 給水栓水水質検査結果(浄水)

「*」は省略可能項目

愛野町		水質基準	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系	鬼塚水系
			愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター	愛野トレーニングセンター
No	検査項目	採水日	令和6年4月16日	令和6年5月14日	令和6年6月14日	令和6年7月16日	令和6年8月16日	令和6年9月10日	令和6年10月15日	令和6年11月12日	令和6年12月10日	令和7年1月14日	令和7年2月12日	令和7年3月11日
		気 温	20.0	19.0	27.0	25.0	31.0	31.0	26.0	21.0	10.0	9.0	10.0	12.0
		水 温	28.5	20.0	24.0	24.3	28.0	27.0	29.0	21.5	18.0	13.0	12.0	15.0
		残留塩素	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	*	5.9	*	*	6.1	*	*	6.0	*	*	6.0	*
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	塩素酸	0.6mg/l以下	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*	*	0.06未満	*
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*	*	0.002未満	*
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001	*	*	0.001未満	*
26	臭素酸	0.01mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	*	0.001	*	*	0.002	*	*	0.003	*	*	0.001	*
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*	*	0.003未満	*
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*	*	0.001未満	*
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	*	0.001	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.001	*
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*	*	0.008未満	*
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.4	8.0	8.3	9.1	8.7	8.7	8.8	8.7	8.7	8.4	7.8	7.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
40	蒸発残留物	500mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン- 4a(2H)-オール(別名ジェオズミン)	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
43	1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
45	フェノール類	0.005mg/l以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満