令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系	雲仙水系
			雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校	雲仙小学校
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	19.0	26.0	22.0	26.0	30.0	31.0	24.0	12.0	4.0	4.0	0.0	1.0
		水　温	15.0	17.0	19.5	22.0	24.0	25.0	26.0	16.0	14.0	10.3	9.0	10.1
		残留塩素	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.07	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	4.3	4.3	4.1	4.3	4.2	4.2	4.4	4.4	4.2	4.4	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	富津水系	富津水系	富津水系	富津水系	富津水系	富津水系	富津水系	富津水系	富津水系	富津水系	富津水系	富津水系
			富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ	富津グランドトイレ
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	22.0	21.0	23.0	32.3	33.0	34.0	25.0	14.0	10.0	8.0	5.0	2.0
		水　温	19.0	23.0	20.0	31.0	29.0	27.0	22.0	20.0	14.3	12.3	17.0	14.6
		残留塩素	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.1	＊	＊	0.06	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.5	7.5	7.4	7.7	7.6	7.5	5.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	北野水系	北野水系	北野水系	北野水系	北野水系	北野水系	北野水系	北野水系	北野水系	北野水系	北野水系	北野水系
			石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ	石合公園トイレ
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	22.0	27.0	23.0	30.6	34.0	34.0	25.0	12.0	10.0	9.0	4.0	1.0
		水　温	18.0	21.0	18.0	27.0	27.0	28.5	22.0	19.0	14.4	12.5	16.0	14.1
		残留塩素	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	1.1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.07	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.4	8.2	8.1	8.4	8.2	8.3	8.7	8.6	8.4	8.5	8.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2未満	0.2未満	0.4	0.3	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	木指水系	木指水系	木指水系	木指水系	木指水系	木指水系	木指水系	木指水系	木指水系	木指水系	木指水系	木指水系
			小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所	小浜第2分団詰所
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	22.0	24.0	24.0	31.3	32.0	34.0	25.0	14.0	10.0	10.0	5.0	8.0
		水　温	19.0	23.0	20.0	25.0	25.0	25.0	22.0	19.0	14.7	13.2	17.0	16.1
		残留塩素	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.40
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	3.9	＊	＊	3.9	＊	＊	3.9	＊	＊	3.8	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.08	＊	＊	0.13	＊	＊	0.13	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.0	12.0	11.0	12.0	12.0	11.0	11.0	12.0	12.0	11.0	11.0	12.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2未満	1.2	0.2	0.2	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	北串水系	北串水系	北串水系	北串水系	北串水系	北串水系	北串水系	北串水系	北串水系	北串水系	北串水系	北串水系
			飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地	飛子墓地
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	21.0	23.0	26.0	32.2	31.0	33.0	24.0	12.0	9.0	13.0	5.0	8.0
		水　温	20.0	22.0	24.6	25.0	31.0	28.0	27.0	21.0	18.1	16.1	17.5	16.1
		残留塩素	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	2.3	＊	＊	2.3	＊	＊	2.3	＊	＊	2.2	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	びん串水系	びん串水系	びん串水系	びん串水系	びん串水系	びん串水系	びん串水系	びん串水系	びん串水系	びん串水系	びん串水系	びん串水系
			鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地	鬢串墓地
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	22.0	26.0	24.0	30.9	34.0	34.0	25.0	12.0	6.0	6.0	1.0	1.0
		水　温	18.0	21.0	20.0	25.0	27.0	26.0	22.0	18.0	15.1	12.7	12.1	12.8
		残留塩素	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.07	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	大亀水系	大亀水系	大亀水系	大亀水系	大亀水系	大亀水系	大亀水系	大亀水系	大亀水系	大亀水系	大亀水系	大亀水系
			小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所	小浜消防団第12分団詰所
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	22.0	27.0	24.0	30.8	31.0	31.0	24.0	14.0	7.0	9.0	3.0	2.0
		水　温	19.0	23.0	26.8	26.0	29.0	30.0	28.0	18.5	15.2	11.7	10.7	13.0
		残留塩素	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	7.3	＊	＊	6.9	＊	＊	7.1	＊	＊	7.3	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.13	＊	＊	0.26	＊	＊	0.09	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.0	13.0	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	山領水系	山領水系	山領水系	山領水系	山領水系	山領水系	山領水系	山領水系	山領水系	山領水系	山領水系	山領水系
			小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所	小浜第7分団消防詰所
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	22.0	21.0	24.0	30.2	30.0	34.0	25.0	13.0	10.0	8.0	4.0	1.0
		水　温	18.0	22.0	17.0	27.0	22.0	22.5	20.0	19.0	15.0	12.1	17.0	15.6
		残留塩素	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.8	5.7	5.6	5.7	5.6	5.5	7.4	5.7	5.6	5.6	5.6	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2	0.8	0.2未満	0.3	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.8	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	小浜水系	小浜水系	小浜水系	小浜水系	小浜水系	小浜水系	小浜水系	小浜水系	小浜水系	小浜水系	小浜水系	小浜水系
			小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所	小浜総合支所
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	23.0	27.0	24.0	32.8	27.0	34.0	25.0	14.0	10.0	9.0	5.0	1.0
		水　温	19.0	21.0	19.0	21.0	21.0	27.0	20.0	18.0	15.1	12.6	17.5	16.2
		残留塩素	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	1.2	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	6.4	6.7	7.1	6.6	6.5	6.4	6.5	6.6	6.4	6.5	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2	0.2	0.2未満	0.3	0.7	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和6年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

小浜町		水質基準	木津水系	木津水系	木津水系	木津水系	木津水系	木津水系	木津水系	木津水系	木津水系	木津水系	木津水系	木津水系
			木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所	木津漁民集会所
No	検査項目	採水日	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月18日	令和6年7月23日	令和6年8月20日	令和6年9月17日	令和6年10月22日	令和6年11月19日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月18日	令和7年3月18日
		気　温	22.0	22.0	23.0	33.1	30.0	34.0	25.0	14.0	10.0	8.0	5.0	2.0
		水　温	19.0	23.0	21.0	25.0	32.0	32.0	24.0	21.0	14.6	11.9	17.0	12.3
		残留塩素	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20	0.30	0.30	0.20	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.09	＊	＊	0.13	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊	＊	0.003未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊	＊	0.008未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.0	7.9	8.0	8.3	8.1	8.1	7.9	8.2	8.1	7.9	7.9	7.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.7	8.0	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満