令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

千々石町		水質基準	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系	下狩場水系
			八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館	八ヶ島公民館
No	検査項目	採水日	令和7年4月15日	令和7年5月20日	令和7年6月10日	令和7年7月8日	令和7年8月19日	令和7年9月9日	令和7年10月14日	令和7年11月11日	令和7年12月9日	令和8年1月13日	令和8年2月10日	令和8年3月10日
		気　温	10.4	21.0	21.0	31.0	28.0	29.0	27.0	14.0	5.0	12.0	7.0	7.0
		水　温	17.0	21.0	23.2	28.0	30.1	29.0	26.0	21.0	17.6	13.0	18.0	15.0
		残留塩素	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.30	0.25
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	1.99	＊	＊	2.17	＊	＊	2.15	＊	＊	2.23	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	9.9	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.8	7.8	7.8	7.1	7.6	6.9	7.3	7.4	7.2	7.8	7.9	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	140	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.7	7.0	7.0	6.9	7.2	7.0	7.1	6.7	7.0	6.8	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

千々石町		水質基準	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館	白新田水系 白津公民館
No	検査項目	採水日	令和7年4月15日	令和7年5月20日	令和7年6月10日	令和7年7月8日	令和7年8月19日	令和7年9月9日	令和7年10月14日	令和7年11月11日	令和7年12月9日	令和8年1月13日	令和8年2月10日	令和8年3月10日
		気　温	9.1	20.0	22.0	31.0	27.0	30.0	26.0	14.0	5.0	12.0	7.0	8.0
		水　温	17.0	20.0	22.8	28.0	29.6	30.0	27.0	22.0	18.0	13.0	22.0	15.0
		残留塩素	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.25	0.25	0.25	0.25
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.88	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	9.8	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.0	7.3	7.4	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	19	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	140	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.8	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	6.7	7.1	6.8	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

千々石町		水質基準	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系	塩屋水系
			3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所	3分団詰所
No	検査項目	採水日	令和7年4月15日	令和7年5月20日	令和7年6月10日	令和7年7月8日	令和7年8月19日	令和7年9月9日	令和7年10月14日	令和7年11月11日	令和7年12月9日	令和7年12月9日	令和8年2月10日	令和8年3月10日
		気　温	10.7	20.0	21.0	30.0	28.0	29.0	26.0	14.0	7.0	12.0	7.0	7.0
		水　温	17.7	21.0	23.2	29.0	29.5	30.0	27.0	21.0	18.1	15.0	18.0	14.0
		残留塩素	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.35	0.20	0.40	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	3.53	＊	＊	3.54	＊	＊	3.56	＊	＊	3.7	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	13	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	16.5	16.6	16.1	16.5	16.8	16.8	16.5	16.4	16.2	16.6	16.8	16.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	45	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	190	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	7.1	6.9	7.1	6.7	7.0	6.9	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

千々石町		水質基準	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館	木場水系 高野公民館
No	検査項目	採水日	令和7年4月15日	令和7年5月20日	令和7年6月10日	令和7年7月8日	令和7年8月19日	令和7年9月9日	令和7年10月14日	令和7年11月11日	令和7年12月9日	令和8年1月13日	令和8年2月10日	令和8年3月10日
		気　温	9.8	20.0	22.0	31.0	26.0	29.0	27.0	14.0	6.0	12.0	7.0	8.0
		水　温	17.5	20.0	22.2	27.0	27.3	28.0	25.0	20.0	17.1	14.0	23.0	15.0
		残留塩素	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	1.08	＊	＊	1.14	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	8.5	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	6.8	6.7	6.8	7.1	7.0	7.0	6.9	6.6	6.8	6.8	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	31	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	160	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.2	6.5	6.5	6.5	6.7	6.6	6.6	6.4	6.7	6.5	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

千々石町		水質基準	野取水系	野取水系	野取水系	野取水系	野取水系	野取水系	野取水系	野取水系	野取水系	野取水系	野取水系	野取水系
			島公民館	島公民館	島公民館	島公民館	島公民館	島公民館	島公民館	島公民館	島公民館	島公民館	島公民館	島公民館
No	検査項目	採水日	令和7年4月15日	令和7年5月20日	令和7年6月10日	令和7年7月8日	令和7年8月19日	令和7年9月9日	令和7年10月14日	令和7年11月11日	令和7年12月9日	令和8年1月13日	令和8年2月10日	令和8年3月10日
		気　温	11.0	21.0	21.0	31.0	28.0	29.0	27.0	14.0	7.0	12.0	5.0	7.0
		水　温	18.9	22.0	23.6	28.0	32.1	30.0	28.0	21.0	19.0	15.0	21.0	15.0
		残留塩素	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.45	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	6.3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.4	4.3	4.4	4.3	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	19	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	100	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2	6.9	7.2	7.0	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

千々石町		水質基準	岳水系	岳水系	岳水系	岳水系	岳水系	岳水系	岳水系	岳水系	岳水系	岳水系	岳水系	岳水系
			九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所	九分団詰所
No	検査項目	採水日	令和7年4月15日	令和7年5月20日	令和7年6月10日	令和7年7月8日	令和7年8月19日	令和7年9月9日	令和7年10月14日	令和7年11月11日	令和7年12月9日	令和8年1月13日	令和8年2月10日	令和8年3月10日
		気　温	8.6	20.0	22.0	31.0	25.0	28.0	27.0	14.0	6.0	11.0	7.0	8.0
		水　温	14.8	18.0	20.7	26.0	25.9	28.0	25.0	20.0	13.3	10.0	16.0	11.0
		残留塩素	0.25	0.25	2.00	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.26	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.04	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	8.4	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.7	4.6	4.6	4.8	4.7	4.6	4.6	4.4	4.6	4.6	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	20	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	130	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.1	7.4	7.2	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満