令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

南串山町		水質基準	尾登水系	尾登水系	尾登水系	尾登水系	尾登水系	尾登水系	尾登水系	尾登水系	尾登水系	尾登水系	尾登水系	尾登水系
			門山公民館	門山公民館	門山公民館	門山公民館	門山公民館	門山公民館	門山公民館	門山公民館	門山公民館	門山公民館	門山公民館	門山公民館
No	検査項目	採水日	令和7年4月22日	令和7年5月27日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月26日	令和7年9月16日	令和7年10月21日	令和7年11月18日	令和7年12月16日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月17日
		気　温	16.0	23.0	26.5	28.0	32.0	25.0	23.0	12.0	10.0	10.0	10.0	14.0
		水　温	18.0	22.2	26.0	25.5	25.9	30.1	25.6	18.3	15.0	13.3	15.3	14.2
		残留塩素	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	4.11	＊	＊	4.24	＊	＊	4.23	＊	＊	4.19	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	8.8	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.8	9.1	9.0	9.0	9.2	9.0	8.8	8.9	8.7	8.8	8.8	9.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	70	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	180	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.2	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

南串山町		水質基準	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系	荒牧水系
			椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館	椎木川公民館
No	検査項目	採水日	令和7年4月22日	令和7年5月27日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月26日	令和7年9月16日	令和7年10月21日	令和7年11月18日	令和7年12月16日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月17日
		気　温	16.0	22.0	26.0	29.0	32.0	25.0	23.0	12.0	10.0	11.0	11.0	14.0
		水　温	18.0	22.6	26.0	31.1	33.1	30.5	28.0	19.2	13.0	12.1	13.9	13.8
		残留塩素	0.20	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15	0.20	0.25	0.25	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	3.93	＊	＊	3.92	＊	＊	3.95	＊	＊	4.05	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	9.9	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.1	11.3	11.2	11.0	11.2	11.1	10.9	11.0	10.9	10.9	11.3	11.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	66	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	160	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.6	7.4	7.5	7.2	7.4	7.1	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

南串山町		水質基準	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系	井手ノ上水系
			新山公民館	新山公民館	新山公民館	新山公民館	新山公民館	新山公民館	新山公民館	新山公民館	新山公民館	新山公民館	新山公民館	新山公民館
No	検査項目	採水日	令和7年4月22日	令和7年5月27日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月26日	令和7年9月16日	令和7年10月21日	令和7年11月18日	令和7年12月16日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月17日
		気　温	19.0	23.0	25.4	28.0	31.0	24.0	23.0	12.0	9.0	10.0	11.0	14.0
		水　温	16.0	21.1	23.0	27.9	30.2	29.3	27.2	21.1	16.0	13.1	13.2	14.6
		残留塩素	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	1.18	＊	＊	1.30	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	6.1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	4.9	4.8	4.8	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.7	4.5	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	24	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	110	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.1	7.4	7.0	7.5	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

南串山町		水質基準	上木場水系	上木場水系	上木場水系	上木場水系	上木場水系	上木場水系	上木場水系	上木場水系	上木場水系	上木場水系	上木場水系	上木場水系
			南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所	南串山第4分団消防詰所
No	検査項目	採水日	令和7年4月22日	令和7年5月27日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月26日	令和7年9月16日	令和7年10月21日	令和7年11月18日	令和7年12月16日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月17日
		気　温	16.0	22.0	26.0	29.0	31.0	25.0	23.0	12.0	10.0	11.0	11.0	14.0
		水　温	16.0	22.9	25.0	31.3	33.2	33.3	31.1	24.3	16.0	15.4	15.3	16.4
		残留塩素	0.20	0.20	0.30	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	3.90	＊	＊	4.25	＊	＊	4.19	＊	＊	4.04	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	11.4	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	13.0	13.3	13.1	13.0	13.5	13.5	13.1	13.3	13.2	13.2	13.3	13.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	57	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	170	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	6.9	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

No	検査項目	南串山町 水質基準	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地	谷間川水系 谷間川墓地
		採水日	令和7年4月22日	令和7年5月27日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月26日	令和7年9月16日	令和7年10月21日	令和7年11月18日	令和7年12月16日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月17日
		気　温	16.0	22.0	26.0	28.0	31.0	25.0	23.0	12.0	11.0	11.0	10.0	15.0
		水　温	17.0	23.2	25.0	25.7	27.8	28.7	27.3	21.5	17.0	15.1	16.3	16.7
		残留塩素	0.25	0.20	0.30	0.25	0.20	0.25	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	8.72	＊	＊	8.75	＊	＊	8.58	＊	＊	8.85	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	18.1	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	32.7	32.7	32.1	32.2	32.8	32.4	31.8	31.8	30.8	30.9	31.3	31.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	107	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	280	＊	＊	270	＊	＊	240	＊	＊	270	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	6.9	7.0	7.2	7.0	7.2	6.9	7.1	6.8	7.1	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

南串山町		水質基準	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系	小竹木水系
			小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地	小津波見墓地
No	検査項目	採水日	令和7年4月22日	令和7年5月27日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月26日	令和7年9月16日	令和7年10月21日	令和7年11月18日	令和7年12月16日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月17日
		気　温	19.0	22.0	26.5	29.0	31.0	25.0	23.0	12.0	11.0	11.0	11.0	15.0
		水　温	16.0	21.8	23.0	28.2	28.9	29.2	25.6	20.8	16.0	13.6	14.2	15.0
		残留塩素	0.20	0.20	0.30	0.20	0.15	0.20	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	8.89	＊	＊	8.94	＊	＊	8.73	＊	＊	9.52	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	11.9	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	12.9	11.1	10.7	10.7	11.1	11.7	10.9	10.5	10.8	11.0	11.3	11.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	50	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	200	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2	6.8	7.3	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度　給水栓水水質検査結果(浄水)

「＊」は省略可能項目

南串山町		水質基準	内平水系	内平水系	内平水系	内平水系	内平水系	内平水系	内平水系	内平水系	内平水系	内平水系	内平水系	内平水系
			南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所	南串山第3分団消防詰所
No	検査項目	採水日	令和7年4月22日	令和7年5月27日	令和7年6月17日	令和7年7月15日	令和7年8月26日	令和7年9月16日	令和7年10月21日	令和7年11月18日	令和7年12月16日	令和8年1月20日	令和8年2月17日	令和8年3月17日
		気　温	16.0	23.0	26.3	28.0	31.0	24.0	23.0	12.0	10.0	10.0	6.0	14.0
		水　温	14.0	－	24.0	26.7	29.6	27.8	25.5	19.9	15.0	12.3	11.5	12.9
		残留塩素	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0003未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.00005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.004未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	＊	1.23	＊	＊	1.21	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.05未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊	＊	0.06未満	＊
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊	＊	0.01未満	＊
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊	＊	0.002未満	＊
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊	＊	0.001未満	＊
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.03未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.1未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	＊	＊	＊	＊	8.9	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.3	8.6	8.4	8.4	8.6	8.5	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	＊	＊	＊	＊	40	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
40	蒸発残留物	500mg/l以下	＊	＊	＊	＊	130	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.02未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール	0.00001mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.000001未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.002未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
45	フェノール類	0.005mg/l以下	＊	＊	＊	＊	0.0005未満	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	7.0	7.1	7.0	7.2	6.8	7.0	6.7	7.1	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満